

		ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП,МАРКА ОБЪОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО- ВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД- ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Инв. № Взам. инв. № Погнись и дата Инв. № подп.			Низковольтное оборудование																			
		Я1	Ящик силовой Iпв=25А	ЯБПВУ-1МУ3			шт	1														
		ЩО	Щит распределительный ~ 380В металлический, навесного исполне- ния IP31, на 12 модулей с шинами «РЕ» и «N», в составе	ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31 PRO		IEK	шт	1														
			-выключатель автоматический на вводе Ip=20А	OptiDin BM63-3C20-УХЛ3		КЭАЗ	шт	1														
				(6кА)																		
		1	-счетчик учета электроэнергии трехфазный прямого включения, 380В; кл.т.1s, In=5(60)А	Меркурь 236ART-03 380V 5(60)			шт	1														
			На отходящих линиях:																			
		2	-выключатель автоматический модульный однофазный Ip=10А	OptiDin BM63-1C10-УХЛ3		КЭАЗ	шт	3														
				(6кА)																		
		3	Пускатель магнитный Uk=220В,In=4А.	ПМЛ-122002			шт	3														
		4	Пост управления ¾’N1-ц;Ч; 1з+1р “Пуск” N2-ц; К; 1з+1р “Стоп”	ПКЕ222-2У3			шт	3														
		5	Выключатель автоматический In=10А, однофазный	АП50Б-2МТ			шт	1														
			Светотехнические изделия																			
		1	Светильник светодиодный 100Вт 6500K IP65 алюминий , 10000лм, диам.276мм	ДСП-4002-100-65		IEK	шт	27														
			(система крепления в комплекте)																			
		2	Светильник светодиодный 33Вт 4000K IP65 , 3300лм	ARCTIC.STANDARD 1200		Световые технологии		5														
		3	Светильник светодиодный 24Вт 4000K IP65 , 2350лм	CD LED 27 EM		Световые технологии		7														
		4	Двусторонний световой указатель «Направление выхода», IP65	MIZAR LED		Световые технологии		5														
	<div>Примечания: 1. Оборудование предусмотренное проектом может быть заменено на оборудование других производителей с аналогичными характеристиками.</div>																	19.06.23–1–30.СО				
																		"Ангар арочный №1" и "Ангар Арочный №2" филиала ООО "РУСИНВЕСТ" – "ТНПЗ"				
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.															10.23	Склад №1.			Стадия	Лист	Листов	
Провер.															10.23				Р	1	2	
ГИП															10.23							
Н. контр.																	Спецификация оборудования					

						19.06.23–1–30.00								
						"Ангар арочный №1" и "Ангар Арочный №2"								
						филиала ООО "РУСИНВЕСТ" – "ТНПЗ"								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад №1.			Стадия	Лист	Листов			
Разраб.					10.23									
Провер.					10.23									
ГИП					10.23									
Н. контр.						Спецификация оборудования								