

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1							
1.1	Смеситель для умывальника однорукаяточный центральный наборный	ГОСТ 25809-96			шт.	10		из них со склада 4 шт.
		См-УМОЦБА						
1.2	Смеситель для душа двухрукаяточный с душевой сеткой на гибком шланге	ГОСТ 25809-96			шт.	3		из них со склада 1 шт.
		См-ДшДРНШл						
1.3	Гибкая подводка для умывальников L-0,5 м				шт.	10		из них со склада 4 шт.
1.4	Гибкая подводка для унитазов L-0,3 м				шт.	6		из них со склада 5 шт.
1.5	Кран шаровый муфтовый Ру 16 МПа, Ду 15 мм	11б27п1			шт.	7	0,16	со склада
1.6	Кран шаровый муфтовый Ру 16 МПа, Ду 20мм	11б27п1			шт.	2	0,23	
1.7	Трубы полиэтиленовые $\phi$ 16x1,8	ТУ 2248-032-00284581-98			м.	23		
1.8	То же, $\phi$ 20x1,9				м.	11		
1.9	То же, $\phi$ 25x2,3				м.	1		
1.10	То же, $\phi$ 32x3,0				м.	2		

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2016-032-291-01-BK.C02			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					20.10.17		Р	1	4
Нач. отд.					20.10.17				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов (монтаж)	АО "Антипинский НПЗ"		
Н.контр.					20.10.17				
ГИП					20.10.17				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Изоляция для трубопроводов из вспененного полиэтилена с замкнутыми порами	"Thermaflex FRZ"						
	толщиной 9 мм для труб $\phi 16 \times 1,8$				м3	0,007		
1.12	То же, для труб $\phi 20 \times 1,9$				м3	0,007		
1.13	То же, для труб $\phi 25 \times 2,3$				м3	0,001		
1.14	То же, для труб $\phi 32 \times 3$				м3	0,001		
1.15	Хомуты для крепления для полипропиленовых труб				кг.	2,7		
2	<u>Противопожарный водопровод В2</u>							
2.1	Труба стальная электросварная $\phi 76 \times 3,5$	ГОСТ 10704-91			м.	7		со склада
2.2	Грунтовка ГФ-021, 1 слой	ГОСТ 25129-82			кг.	0,2		
2.3	Эмаль ПФ-115 зеленая, 2 слоя	ГОСТ 6465-76			кг.	0,6		
3	<u>Водопровод горячего водоснабжения Т3</u>							
3.1	Гибкая подводка для умывальников L-0,5 м				шт.	10		из них со склада 4 шт.
3.2	Кран шаровый муфтовый Ру 16 МПа, Ду 20мм	11827n1			шт.	2	0,23	из них со склада 1 шт.
3.3	Трубы полиэтиленовые $\phi 16 \times 1,8$	ТУ 2248-032-00284581-98			м.	20		
3.4	То же, $\phi 20 \times 1,9$				м.	11		
3.5	То же, $\phi 25 \times 2,3$				м.	1		
3.6	То же, $\phi 32 \times 3,0$				м.	2		
3.7	Изоляция для трубопроводов из вспененного полиэтилена с замкнутыми порами	"Thermaflex FRZ"						
Взам инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док
					Подп.	Дата		
								2016-032-291-01-BK.C02
								Лист
								2



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной 9 мм для труб $\phi 16 \times 1,8$				м3	0,006		
3.8	То же, для труб $\phi 20 \times 1,9$				м3	0,007		
3.9	То же, для труб $\phi 25 \times 2,3$				м3	0,001		
3.10	То же, для труб $\phi 32 \times 3$				м3	0,001		
3.11	Хомуты для крепления для полипропиленовых труб				кг.	2,5		
4	<u>Циркуляционный водопровод горячей воды Т4</u>							
4.1	Трубы полиэтиленовые $\phi 25 \times 2,3$	ТУ 2248-032-00284581-98			м.	10		
4.2	Изоляция для трубопроводов из вспененного полиэтилена с замкнутыми порами	"Thermaflex FRZ"						
	толщиной 9 мм для труб $\phi 25 \times 2,3$				м3	0,007		
4.3	Хомуты для крепления для полипропиленовых труб				кг.	0,7		
5	<u>Хозяйственно-бытовая канализация К1</u>							
5.1	Умывальник керамический полукруглый, в комплекте:	ГОСТ 30493-96			шт.	10		из них со склада 4 шт.
	а) кронштейн для крепления - 2 шт.							
	б) сифон бумылочный для умывальника с выпуском	ГОСТ 23289-94						
5.2	Унитаз керамический с косым выпуском, с цельноотливной полочкой, комплект:	ГОСТ 30493-96			шт.	6		из них со склада 5 шт.
	а) смывной бачком, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском	ГОСТ 21485-94						
	б) спускная и наполнительная арматура							
	в) сливная труба-гофра							

Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

2016-032-291-01-BK.C02

Лист
3

