

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №

Поз. № кабеля, провода	Откуда		Куда		Марка кабеля, провода	Способ прокладки					Количество кусков	Общая длина, м	Примечание
	Устройство	Тип соединения/ коннектора	Устройство	Тип соединения/ коннектора		в к/к	в м/р	в траншее в трубе	по эстакаде	по металлу - констр.			
	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.33)	Клеммное	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Коробка клеммная (поз. 291-КС1)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1				1	1	
	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Коробка клеммная (поз. 291-КС1)	Клеммное	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.32/1)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		10				10	10	
	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.32/1)	Клеммное	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.33/1)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		5				1	5	
	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.33/1)	Клеммное	Кабинет вводного инструктажа (пом. 345). Извещатель пожарный (поз. 9.32)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		10				1	10	
	Коридор (пом. 367) Оповещатель световой (поз. 12.2.12)	Клеммное	Кабинет отдела охраны труда (пом. 346). Оповещатель световой (поз. 12.2.13)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		10				1	10	

						2016-032-291-01-ПС.АН1.КЖ				
АН1	-	Нов.	-		28.02.24	Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.					28.02.24	Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений)		Стадия	Лист	Листов
								Р		1
Н. контр.					28.02.24	Кабельный журнал		Филиал ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"		
ГИП					28.02.24					
Нач. отд.					28.02.24					