

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы							
	Извещатель пожарный дымовой адресный	ДИП-34А-01-01		Болит	шт.	3	до 0,5	в т.ч. 1 шт.-резерв
	Кабели и провода							
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75		Спецкабель	км	0,036	54,00	внешний Ø 6,7 мм
	огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением							
	Изделия и материалы							
	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, внешний диаметр 16 мм	91916B		ДКС	м	36	до 0,5	
	Держатель трубы гофрированной с защелкой и дюбелем, диаметр 15 мм	51316R		ДКС	шт.	108	до 0,5	
291-КС1	Коробка клеммная соединительная	КЗНС 08 рг		Торговая сеть	шт.	1	до 0,5	

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2016-032-291-01-ПС.СО. АИ1			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ"			
АН1	—	Наб.	✓		28.02.24	Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений)	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	П. дп.	Дата		Р		1
Разраб.					28.02.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов (монтаж)	Филиал ООО "РУСИНВЕСТ" – "ТНПЗ"		
Н. контр.					28.02.24				
ГИП					28.02.24				
Нач. отд.					28.02.24				