

Техническое задание

на поставку

Камера распределительная кожухотрубчатого теплообменного аппарата
с U-образным трубным пучком 204Е-102

г. Тюмень

1.	Предмет поставки	Поставка Камеры распределительной кожухотрубчатого теплообменного аппарата с U-образным трубным пучком 204Е-102 для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень)
2.	Предприятие-заказчик	ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»
3.	Место поставки	625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20
4.	Срок поставки	Июнь 2022г.
5.	Аналоги	<u>Предусмотрены*</u> *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены
6.	Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества)	Марка: Нет НТД: ГОСТ 34347, ГОСТ 31842-2012, ГОСТ Р 55601-2013, ГОСТ 17314-81, ГОСТ 13716-73, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, СП 14.13330.2011, СП 20.13330.2011
7.	Количество	1 шт.
8.	Тара	1. Маркировка, консервация и упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51364
9.	Требования к хранению	1. Консервацию внутренних поверхностей труб камеры консервационным составом. 2. Уплотнительные поверхности фланцев, пробки, крепежные изделия законсервировать смазкой с предварительной пропиткой уайт-спиритом. 3. Камера должна быть защищена от загрязнений и атмосферных осадков. 4. Крепежные детали и запасные части должны быть упакованы в отдельную тару (ящики). 5. При транспортировании и хранении все штуцеры должны быть заглушены. 6. Транспортирование камеры волоком не допускается. 7. Гарантийный срок защиты не менее 24 месяцев
10.	Требования к сопроводительной документации	1. Паспорт 2. Руководство по эксплуатации 3. Комплект чертежей 4. Декларации сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза 5. Документация должна быть предоставлена, как бумажном, так и в электронном виде на внешнем носителе.
11.	Дополнительные требования	1. Срок службы не менее 20 лет.

		<p>2. Изделие должно быть вновь изготовленным и ремонтно-пригодным, испытанным на заводе-изготовителе.</p> <p>3. На изделиях предусмотреть стропные устройства, предоставить схему строповки.</p> <p>4. На изделии предусмотреть табличку с указанием технических характеристик и параметров, товарного знака, порядковый номер по системе нумерации изготовителя, обозначение изделия.</p> <p>5. Предусмотреть антикоррозионное покрытие наружной поверхности, стойкое к температуре эксплуатации.</p>
12.	Особые условия	<p>1. Фланцевые соединения должны быть идентичны существующим в соответствии с паспортом сосуда.</p> <p>2. Монтаж камеры должен осуществляться без изменения трубной обвязки теплообменного аппарата</p>