ОБЩАЯ ЧАСТЬ	1	Номер позиции				**302-VE-6681A**			Ред.
	2	Назначение				Подшипник компрессора			
	3	Номер линии				Нет данных			
	4	Размер линии		Спецификация линии		Нет данных		Нет данных	
	5	Номер оборудования	Классификация по безопасности			302K001A		Зона 2 , Гр. IIC T3	
	6	Диапазон температуры окружающей среды				-19 °C / + 38 °C			
	7	Относительная влажность (%)							
РЕЖИМ ПРОЦЕССА	8	Жидкость	Состояние			Нет данных		Нет данных	
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	17	Диапазон измерений прибора	Мин.	Макс.		0 мм/с	25,4 мм/с		
	18	Диапазон поверки	Мин.	Макс.		0 мм/с	25,4 мм/с		
	19	Источник питания	Выход			24VDC - Питание от контура	4-20мА Ex(ia)		
	20	Тип элемента	Материал корпуса			Керамический / Сдвиг	Нержавеющая сталь 304L		
	21	Монтаж	Мин. защита от опасности			Прямой	Exia IIC T3		
	22	Соединение	Уплотнение датчика			1/4" - 28 UNF	Герметически уплотненный		
	23	Диапазон рабочих температур				-40 / +85 °C			
	24	Соединитель				3-pin MIL-C-5015 из нерж. стали			
	25								
	26	Тип кабеля	Длина кабеля			Соединительный кабель с армировк	10 м		
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								
	41								
	42								
	43								
	44								
ОПЦИОНАЛЬНО	45								
	46								
	47								
	48								
	49								
	50								
ЗАКУПКА	51	Производитель				BENTLY NEVADA			
	52	Модель				177230			
	53	Сертификация				ATEX			
	54								
	55								

Примечание:

						Название проекта:	Garo DOTT. ING. ROBERTO GABBIONETA S.P.A.
						Система утилизации факельного газа	
						Преобразователь вибраций	Стр. 57 следует 58
N°	Составил	Проверил	Утв.	Дата	Описание		Ред: 0