

ТУПДНЗ

Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

Согласовано (технические специалисты):

Начальник ТПЦТО №3 Л.В. Двинских

Механик Мехц №3 В.А. Филиппов

Начальник сметного отдела К.А. Пашенко

Утверждаю
Главный механик

К.С. Игнатьев

21

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 12/01-300
от «23» января 2023 г.

- 1. Наименование объекта:
- 2. Инвентарный номер:
- 3. Год выпуска (постройки):
- 4. Причина выхода из строя:
- 5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Здание водяной насосной. Нежилое здание поз.300-010
P01087
2016г.
Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010).

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы		оборудование		наименование	Ф.И.О.		
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование			ед. изм.	К-во
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010).	Монтаж строительных лесов.	Строительные леса.	м ²	72					
		Внутренние Горизонтальная проекция, h=9,0 м.							

Механическая очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa3 по ISO 85011:2007)	УШМ, щетки, скребки	м ²	405				
	Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010). Треб. предел огнестойкости, R90 мин.	м ²	405				
	Монтаж укрытия	м ²	398				
	Демонтаж укрытия	м ²	398				
	Демонтаж строительных лесов.	м ²	72				

☒ ДА ☐ НЕТ

6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение
(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)



Начальник УГПМ ТЦШТО №3
(должность)

Насонов А.В.
(расшифровка подписи)