

30
Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

Согласовано (технические специалисты):

Начальник ТЦПРО №3

Л.В. Двинских

Механик Цеха №3

В.А. Филиппов

Начальник сметного отдела

К.А. Пащенко

Утверждаю
Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 19/01-300
от «23» января 2023 г.

1. Наименование объекта: Эстакада №2
2. Инвентарный номер: P00849
3. Год выпуска (постройки): 2016г.
4. Причина выхода из строя: Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-006/2).
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы			оборудование			наименование	Ф.И.О.
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование	ед. изм.	К-во	подразделение	Ответственного лица
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-006/2).	Монтаж строительных лесов.	Строительные леса. Наружные. Вертикальная проекция	м ²	180					

Пескоструйная очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa2,5 по ISO 85011:2007)	Аппарат струйной очистки	м ²	193					
Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-006/2). Треб. предел огнестойкости, R60 мин.	Огнезащитный материал	м ²	193					
Монтаж укрытия	Укрывной материал	м ²	340					
Демонтаж укрытия	Укрывной материал	м ²	340					
Демонтаж строительных лесов.	Строительные леса. Наружные. Вертикальная проекция	м ²	180					

6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

☒ ДА ☐ НЕТ

Начальник УГПМ ТЦПТО №3

(должность)



(подпись)

Насонов А.В.

(расшифровка подписи)