

№	Наименование параметра, место отбора	Позиция	Описание переменной	I/O	Тип/марка оборудования	Ex	Диапазон измерения		Единица измерения	Предупредительная сигнализация		Аварийная сигнализация/Блокировка		Управление, отключение и другие воздействия
							Min	Max		Min	Max	Min	Max	

Помещение пультовой (ном. 1.4)

Шкаф 233 DCSCAB01 rear

	Перепад давления на фильтре, установленном на трубопроводе ВО(пр.)-1 подачи оборотной воды П системы с МЦК2 на компрессоры ВК-1...6	233PDT 2103	Давление	AI (4-20 мА)			0	0,2	МПа		0,1			1. Вывод значений контролируемого параметра на АРМ оператора. 2. Регистрация в АСУ ТП
								1.1						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2022-016-233-АТХ.ТВВ					
			1	1				07.03.23	Техническое перевооружение установки снабжения техническим азотом и воздухом, тит. 233 филиала ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"					
			Изм.	Колуч.				Дата	Установка снабжения техническим азотом и воздухом			Стадия	Лист	Листов
			Разраб.					07.03.23				Р		1
									Перечень входных/выходных сигналов РСУ			Филиал ООО "РУСИНВЕСТ"- "ТНПЗ"		
			Н. контр.					07.03.23						
			ГИП					07.03.23						
			Нач. отд.					07.03.23						