

№	Наименование параметра, место отбора	Позиция	Описание переменной	I/O	Тип/марка оборудования	Ex	Диапазон измерения		Единица измерения	Предупредительная сигнализация		Аварийная сигнализация/Блокировка		Управление, отключение и другие воздействия
							Min	Max		Min	Max	Min	Max	

Помещение пультной (пом. 1.4)

Шкаф 233 DCSCAB01 rear

	Перепад давления на фильтре, установленном на трубопроводе ВО(пр.)-1 подачи оборотной воды II системы с МЦК2 на компрессоры ВК-1...6	233PDT 2103	Давление	AI (4-20 мА)			0	1,0	МПа		0,1			1. Вывод значений контролируемого параметра на АРМ оператора. 2. Регистрация в АСУ ТП

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2022-016-233-АТХ.ТВВ					
						Техническое перевооружение установки снабжения техническим азотом и воздухом, тит. 233 филиала ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата						
Разраб.					15.02.23	Установка снабжения техническим азотом и воздухом			Стадия	Лист	Листов
					Р					1	
Н. контр.					15.02.23	Перечень входных/выходных сигналов РСУ			Филиал ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"		
ГИП					15.02.23						
Нач. отд.					15.02.23						