

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№	Наименование параметра, место отбора	Позиция	Описание переменной	I/O	Тип/марка оборудования	Ex	Диапазон измерения		Единица измерения	Предупредительная сигнализация		Аварийная сигнализация/Блокировка		Управление, отключение и другие воздействия
							Min	Max		Min	Max	Min	Max	
Блок 003. Здание подготовки пены, блока подготовки питательной воды и регенерации конденсата. Помещение пожаротушения (пом.102)														
Шкаф 4-1 FMC 2/208														
1	Задвижка с электроприводом	Эз1-1	Открыть	DO 24 V	AUMA									1. Управление и сигнализация состояния задвижки. 2. Задвижка при нормальном режиме должна быть закрыта. 3. Задвижка открывается: - по месту; - дистанционно с АРМ ММ8000 в операторной тит.207; - автоматически при активации кнопки HS1 на ЛС-1 (тит. 208.-1.2). 4. Регистрация в САПиС.
			Закрыть	DO 24 V										
			Закрыта	DI с.к.										
			Открыта	DI с.к.										
			Дистанц./мест. режим управления	DI с.к.										
			Готовность/авария	DI с.к.										
2	Задвижка с электроприводом	Эз1-2	Открыть	DO 24 V	AUMA									1. Управление и сигнализация состояния задвижки. 2. Задвижка при нормальном режиме должна быть закрыта. 3. Задвижка открывается: - по месту; - дистанционно с АРМ ММ8000 в операторной тит.207; - автоматически по сигналу "Пожар" на тит. 202 (при сработке одного из ручных извещателей поз. BTM2/1...3, BTM3/1, BTM5/1). 4. Регистрация в САПиС.
			Закрыть	DO 24 V										
			Закрыта	DI с.к.										
			Открыта	DI с.к.										
			Дистанц./мест. режим управления	DI с.к.										
			Готовность/авария	DI с.к.										

						ТК№26.1-2021-1-208-00-АПТ.ТВВ			
						Устройство противопожарной водяной дренчерной завесы В02с диаметром 159х6,0 между зданием компрессорной (поз. 008.1 по ГП) КУПВБ (тит. 208) и установкой ЭЛОУ АТ-3 (тит. 202)			
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата				
Разраб.					27.03.24	Имущественный комплекс "Площадка производства". Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов (титул. 208). Общеплощадочные работы	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Нач.отд.						Перечень входных/выходных сигналов и данных, параметров контроля и управления	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»		