№	Наименование параметра, место отбора	Позиция	Описание переменной	I/O	Тип/марка оборудования	Ex	Диапазон измерения		Единица измерения	Предупредительная сигнализация		Аварийная сигнализация/ Блокировка		Управление, отключение и другие воздействия
							Min	Max		Min	Max	Min	Max	
Блок 003. Здание подготовки пены, блока подготовки питательной воды и рекуперации конденсата. Помещение пожаротушения (пом.102)														
Шкаф 4-1 FMC 2/208														
1	Задвижка с электроприводом	Э31	Открыть	DO 24 V	AUMA									1. Управление и сигнализация состояния задвижки. 2. Задвижка при нормальном режиме должна быть закрыта. 3. Задвижка открывается: - по месту; - дистанционно с АРМ ММ8000 в операторной тит.207; - автоматически при активации кнопки HS1 на ЛС-1 (тит. 208.-1.2); - автоматически по сигналу "Пожар" на тит. 202 (при сработке одного из ручных извещателей поз. ВТМ2/1...3, ВТМ3/1, ВТМ5/1). 4. Регистрация в САПиС.
			Закрыть	DO 24 V										
			Закрыта	DI с.к.										
			Открыта	DI с.к.										
			Дистанц./ мест. режим управления	DI с.к.										
			Готовность/ авария	DI с.к.										

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					24.03.22
Нач. отд.					

ТК№26.1-2021-1-208-00-АПТ.ТВВ1

Устройство противопожарной водяной дренчерной завесы В02с диаметром 159х6,0 между зданием компрессорной (поз. 008.1 по ГП) КУПВБ (тит. 208) и установкой ЭЛОУ АТ-3 (тит. 202)

Имущественный комплекс "Площадка производства". Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов (титул. 208). Общеплощадочные работы

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Перечень входных/выходных сигналов и данных, параметров контроля и управления. Изменение параметров

Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»