

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(TKN°52-2022)							
MOV111,	1. Задвижка клиновая электроприводная из углеродистой стали			ООО «ВАРК»,				
MOV112	исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 в комплекте с ответными фланцами	ТУ 3741-001-97965425-2007		г. Уфа				
	из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями.							
	Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.							
	DN 65 мм, PN 1,6 МПа, под трубу Ø76x4,0	ЗКСП-ВАРК-65-16-00-10		Торговая сеть	шт.	2	32,00	
	2. Электропривод АУМА для задвижек клиновых стальных	TKN°52-2022-1-204-01-ПТ.0/1		Торговая сеть	шт.	2		для MOV111, MOV112
	DN 65 мм, PN 1,6 МПа							
	3. Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи,	ТУ 4854-011-72410778-07		Торговая сеть				
	регулятором карты орошения							
	УВПН "Антифайер"-I/5-0,8-50-90-РК-Н(12)-КОФ-50-16-11-20-У				шт.	4		
	4. Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91						
	из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013:	ГОСТ 1050-2013						
	Ø57x3,5			Торговая сеть	м	8,80	4,62	с учетом 10% запаса
	Ø76x4,0			Торговая сеть	м	18,70	7,10	с учетом 10% запаса
	5. Отвод 90-57x3,5-20	ГОСТ 17375-2001		Торговая сеть	шт.	7	0,60	

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						TKN°52-2022-1-204-01-ПТ.СО					
						Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка гидроочистки дизельного топлива (тип. 204). Здание компрессорной			Стадия	Лист	Листов
Разраб.					20.10.22				Р	1	2
Гл. спец.					20.10.22	Спецификация оборудования, изделий и материалов			ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ"- "ТНПЗ"		
					20.10.22						
ГИП					20.10.22						
Нач. отд.					20.10.22						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №

TKN^o52-2022-1-204-01-ПТ.СО