

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабели и провода							
	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией, внутренней оболочкой и							
	защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной							
	опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по							
	токопроводящей жиле, бронированный стальными оцинкованными лентами, 1 кВ,			ООО «Томский кабельный				
	сечением 4х2,5 мм ²	ВВШвнг(A)-FRLS 4х2,5ак		завод» г. Томск	м	550	0,555	
	Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из							
	поливинилхлоридного пластика, без оболочки,			ООО «Томский кабельный				
	цвет желто-зеленый, сечением 1х6,0 мм ²	ПуГВ 1х6,0		завод» г. Томск	м	10	0,185	
	Материалы							
	Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм	У-134		ОАО "ИЭК" г. Москва	шт.	16	0,001	
	Огнестойкая пена DF		DF1201	DKC	шт.	1	1	
	Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 2,5-6 мм ²		2С6Р	DKC	шт.	8	0,01	

						TKN°52-2022-1-204-01-ЭМ.СО					
						Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка гидроочистки дизельного топлива. (тип 204). Здание компрессорной			Стадия	Лист	Листов
Разраб					17.10.22				Р		1
Гл. спец.					17.10.202	Спецификация оборудования, изделий и материалов			ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"		
ГИП					17.10.202						
Нач. отд.					17.10.202						