№	Наименование параметра, место отбора	Позиция	Описание переменной	I/O	Тип/марка оборудования	Ex	Диапазон измерения		Единица измерения	Предупредительная сигнализация		Аварийная сигнализация/ Блокировка		Управление, отключение и другие воздействия
							Min	Max		Min	Max	Min	Max	
Здание водяной насосной с РТП и контроллерной														
Шкаф 3-1 FMC 1/300														
1	Задвижка с электроприводом EUV6565	EUV-6565	Открыть	DO 24 V	AUMA									1. Управление и сигнализация состояния задвижки. Задвижка при нормальном режиме должна быть закрыта. 2. Открыть при сигнале о пожаре в помещении №101 водяной насосной блока 010. 3. Сигнал о пожаре формируется при сработке любого из пожарных извещателей (поз. ВТМ10.1, ВТН10.2, ВТН10.3, ВТМ10.5, ВТМ8). 4. Регистрация в САПиС.
			Закрыть	DO 24 V										
			Закрыта	DI с.к.										
			Открыта	DI с.к.										
			Дистанционный/местный режим управления	DI с.к.										
			Готовность/ авария	DI с.к.										

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					02.02.23
Н. контр.					02.02.23
ГИП					02.02.23
Нач. отд.					02.02.23

ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ.ТВВ

Противопожарный водопровод для защиты маслостанции водяного насоса высокого давления 302Р007 (гидрореза), расположенного в помещении водяной насосной (тит. 300-010)

Установка глубокой переработки мазута. Блок 009. Эстакада №2

Стадия	Лист	Листов
		1

Перечень входных/выходных сигналов и данных, параметров контроля и управления

Филиал ООО "РУСИНВЕСТ"-"ТНПЗ"