

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровод хозяйственно-питьевой воды В1(2018-004)							
	Демонтаж							
	1. Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91		Торговая сеть				
	из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с внутренним цинковым покрытием	ГОСТ 1050-2013						
	Ø20x2,0				м	1,40	0,89	
	2. Кран шаровый муфтовый латунный Ду15 Ру=1,6 МПа				шт.	1	0,16	
	Трубопровод хозяйственно-питьевой воды В1(2018-004)							
	Монтаж							
	1. Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали, исполнение фланцев В	ТУ 3742-008-97965425-2007		ООО «ВАРК»,				
	по ГОСТ 33259-2015 с ответными фланцами из углеродистой стали			г. Уфа				
	марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепёжными изделиями.							
	Класс герметичности А по ГОСТ9544-2015							
	Ду 15, PN 1,6 МПа, под труду Ø20x2,5	КШ.1.1-ВАРК-15-16-00-10			шт.	1	3,90	воздушник
	Ду 25, PN 1,6 МПа, под труду Ø32x2,5	КШ.1.1-ВАРК-25-16-00-10			шт.	1	7,10	спускник
	Ду 32, PN 1,6 МПа, под труду Ø38x2,5	КШ.1.1-ВАРК-25-16-00-10			шт.	2	8,10	
	2. Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78		Торговая сеть				
	из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с внутренним цинковым покрытием	ГОСТ 1050-2013						

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2018-004-A1-1-BK.CO				
						Техническое перевооружение установки ЭЛОУ АТ-2				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					
Разраб					24.10.19	Установка ЭЛОУ-АТ-2		Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.					24.10.19	Постамент №1		Р	1	3
Н. контр.					24.10.19	Водо-щелочное хозяйство				
ГИП					24.10.19	Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Нач. отд.					24.10.19					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №

						2018-004-A1-1-BK.CO	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		3