

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз. № кабеля, провода	Откуда		Куда		Марка кабеля, провода	Способ прокладки				Количество кусов	Общая длина, м	Примечание
	Устройство	Тип соединения/ коннектора	Устройство	Тип соединения/ коннектора		по эстакаде	в фальшполу	в гофре	м/к в лотке			
9/HUB1	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Коммутатор (поз. 206-9/HUB1)	Разъемное	Техническое здание (тип. 206-05 по ГП). Контроллерная (пом. 104). Шкаф (поз. 206ТВН)	Разъемное	FO-DPE-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK	205	10	5	30	1	250	
9/TK1	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Видеокамера (поз. 206-9/TK1)	Разъемное	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Коммутатор (поз. 206-9/HUB1)	Разъемное	UTP4-CSE-SOLID-24AWG-ARM-OUTTD00R-40			60		1	60	
9/P-1	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Коммутатор (поз. 206-9/HUB1)	Клеммное	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Шкаф (поз. ТШ-7-GE-2)	Клеммное	ВВГнг(A)-LS 3x2,5			5		1	5	
9/TK2	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Видеокамера (поз. 206-9/TK1)	Клеммное	Факельная установка (поз. 206-09 по ГП). Шкаф (поз. ТШ-7-GE-2). Блок питания БП-1	Клеммное	ВВГнг(A)-LS 3x2,5			60		1	60	

						2022-021-00-ВН.КЖ						
						Техническое перевооружение площадки временного хранения кокса филиала ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Разраб.						07.04.23	Общеплощадочные работы			Стадия	Лист	Листов
										Р		1
Н. контр.						07.04.23	Кабельный журнал			Филиал ООО “РУСИНВЕСТ” – “ТНПЗ”		
ГИП						07.04.23						
Нач. отд.						07.04.23						